



RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION
Central Laboratory – Water Management Unit



પાણીના નમુનાની ચકાસણીના રીપોર્ટ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના જુદા જુદા ફિલ્ટર પ્લાન્ટ, પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા અલગ અલગ વોર્ડના વિસ્તારમાંથી લેવામાં આવેલા પાણીના સેમ્પલોના એનાલિસીસ રીપોર્ટની માહિતી નીચે મુજબ છે.

મહિનો	ઝોન	રેસીડ્યુઅલ કલોરીન			બેક્ટેરીયોલોજીકલ સેમ્પલ			કેમિકલ સેમ્પલ		
		ફીટ	અનફીટ	કુલ	ફીટ	અનફીટ	કુલ	ફીટ	અનફીટ	કુલ
નવેમ્બર - ૨૦૨૪	વેસ્ટ ઝોન	૮૨૫	૦૦	૮૨૫	૪૭	૦૦	૪૭	૦૦	૦૦	૦૦
	સેન્ટ્રલ ઝોન	૭૭૩	૦૦	૭૭૩	૪૮	૦૦	૪૮	૦૦	૦૦	૦૦
	ઈસ્ટ ઝોન	૮૨૮	૦૦	૮૨૮	૪૯	૦૦	૪૯	૦૦	૦૦	૦૦
કુલ		૨૪૨૬	૦૦	૨૪૨૬	૧૪૪	૦૦	૧૪૪	૦૦	૦૦	૦૦

(Signature)

મુ. નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર
વોટર મેનેજમેન્ટ યુનિટ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા