



RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION
Central Laboratory – Water Management Unit



પાણીના નમુનાની ચકાસણીના રીપોર્ટ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના જુદા જુદા ફિલ્ટર પ્લાન્ટ, પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા અલગ અલગ વોર્ડના વિસ્તારમાંથી લેવામાં આવેલા પાણીના સેમ્પલોના એનાલિસીસ રીપોર્ટની માહિતી નીચે મુજબ છે.

મહિનો	ઝોન	રેસીડ્યુઅલ કલોરિન			બેક્ટેરીયોલોજીકલ સેમ્પલ			કેમિકલ સેમ્પલ		
		ફીટ	અનફીટ	કુલ	ફીટ	અનફીટ	કુલ	ફીટ	અનફીટ	કુલ
ઓગષ્ટ- ૨૦૨૪	વેસ્ટ ઝોન	૫૭૧	૦૦	૫૭૧	૩૨	૦૦	૩૨	૧૦	૦૦	૧૦
	સેન્ટ્રલ ઝોન	૫૦૭	૦૦	૫૦૭	૩૧	૦૧	૩૨	૦૨	૦૦	૦૨
	ઈસ્ટ ઝોન	૫૭૫	૦૦	૫૭૫	૨૫	૦૦	૨૫	૦૪	૦૦	૦૪
કુલ		૧૬૫૩	૦૦	૧૬૫૩	૮૮	૦૧	૮૯	૧૬	૦૦	૧૬

Charadi :

નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર

વોટર મેનેજમેન્ટ યુનિટ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા