

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
વોટર મેનેજમેન્ટ યુનિટ - વોટર વર્કસ
પમ્પીંગ સ્ટેશન

દૈનિક કામગીરીનું પત્રક			તા.
ક્રમ	વિગત	√ અથવા X	રીમાર્ક્સ
૧	પંપ-મોટરનું વાઇબ્રેશન ચેક કરવું.		
૨	મોટર નાં એમ્પીયર ચેક કરેલ છે.		
૩	સ્ટાર્ટર પેનલનાં વોલ્ટેજ ચેક કરેલ છે.		
૪	૧૧ કે.વી. ટુ પોલ/ ફોર પોલ સ્ટ્રક્ચરનું દુરથી નિરીક્ષણ કરવું.		
૫	PGVCL ના ટ્રાઇવેક્ટર મોટર નાં રીડીંગ G-7 કાર્ડમાં લીધેલ છે.		
૬	પાવર ફેક્ટરની ગણતરી કરી રીડીંગની નોંધ કરેલ છે.(૦.૮૫ થી વધુ રહેલ છે?)		
૭	ટ્રાન્સફોર્મરનાં ઓઇલ ટેમ્પ. રીડીંગ ચેક કરેલ છે.		
૮	ટ્રાન્સફોર્મરનાં વાઇલ્ડિંગ ટેમ્પરેચર રીડીંગ ચેક કરેલ છે.		
૯	ગ્લાન્ડ પેકિંગનાં લીકેજ ચેક કરેલ છે.		
૧૦	બેરીંગનાં ઓઇલ/ગ્રીસ લેવલ ચેક કરેલ છે.		
૧૧	પંપ-માટરના ખરાબ તાપમાન તથા તમામ મુખ્ય પાર્ટસનાં અવાજ, તાપમાન તથા વાઇબ્રેશન ચેક કરેલ છે.		
૧૨	નટ-બોલ્ટ ચેક કરી જરૂર જણાયે ટાઇટ કરેલ છે.		
૧૩	પ્રેશરગેજ ચેક કરી રીડીંગ લખવા		
૧૪	ક્લોરીન ડોઝિંગ રીડીંગ લખવા		
૧૫	ડી-વોટરિંગ પમ્પ સેટ તથા પાઇપલાઇન લીકેજ ચેક કરવા.		
૧૬	ફ્લોમીટરનું વર્કિંગ ચેક કરવું.		
૧૭	લેવલ સેન્સરનું વર્કિંગ ચેક કરવું.		
૧૮	જનરેટર સેટનું ડીઝલ લેવલ લખવું.		
૧૯	ક્લોરીનેટરના કોપર પાઇપ તથા હેડર લાઇનનાં લીકેજ ચેક કરેલ છે.		

નોંધ:

પંપ ઓપરેટરની સહી

RMC અધિકારીની સહી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
વોટર મેનેજમેન્ટ યુનિટ - વોટર વર્કસ
પમ્પીંગ સ્ટેશન

સાપ્તાહિક કામગીરીનું પત્રક			તા.
ક્રમ	વિગત	√ અથવા X	રીમાર્ક્સ
૧	તમામ પંપ સેટ, પાઈપિંગ તથા વાલ્વ પરથી રજ દુર કરી કોટનથી સફાઈ કરવી.		
૨	મોટર તથા પેનલની કોટનથી સફાઈ કરવી.		
૩	ટ્રાન્સફોર્મર ચાર્જની સફાઈ કરવી.		
૪	ટ્રાન્સફોર્મરનાં બ્રીધરની સીલીકા જેલ ચેક કરવી, ટેમ્પરેચર ગૈઈઝ, વેન્ટ પાઈપ, વોલ્ટેજ ટેપ ચેન્જીંગ સ્વીચ, ઓઈલ લેકેજ વિગેરે ચેક કરવા.		
૫	પંપ-મોટરનું એલાઈમેન્ટ ચેક કરી, જરૂર જણાયે નટ-બોલ્ટ ટાઈટ કરવા-નવા ફીટીંગ કરવા.		
૬	તમામ પંપસેટ તથા વાલ્વમાં ગ્રીસિંગ કરવું.		
૭	દરેક વાલ્વને ઓપરેટ કરી ચેક કરવા.		
૮	દરેક પ્રકારની ચેઈનપુલી બ્લોક તથા ઇલેક્ટ્રિક ઓપરેટેડ હોઈસ્ટ ચેક કરવી.		
૯	જનરેટર સેટના બેટરી ચાર્જર, ડીસ્ટીલ વોટર, કુલન્ટ લેવલ તથા દરેક કનેક્શન ચેક કરી, લોડમાં ટેસ્ટીંગ કરવું.		

નોંધ:

પંપ ઓપરેટરની સહી

RMC અધિકારીની સહી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
વોટર મેનેજમેન્ટ યુનિટ - વોટર વર્કસ
પમ્પીંગ સ્ટેશન

માસિક કામગીરીનું પત્રક			તા.
ક્રમ	વિગત	√ અથવા X	રીમાર્ક્સ
૧	દરેક નટ-બોલ્ટને ચેક કરી જરૂર જણાયે ટાઈટ કરવા.		
૨	પંપના કપલ બુશ ચેક કરવા.		
૩	તમામ પમ્પ તથા વાલ્વમાં જરૂરીયાત મુજબની ગ્લાન્ડ દોરી ભરવી.		
૪	તમામ અર્થાંગ તથા અર્થ પિટનું નિરીક્ષણ કરવું.		
૫	સ્પેર ટ્રાન્સફોર્મર હોય તો અન્ય ટ્રાન્સફોર્મર પર લોડ ચેન્જ કરવો.		
૬	ટ્રાન્સફોર્મરના ઓઈલ લેવલની તપાસણી કરવી.		
૭	ટ્રાન્સફોર્મરના બ્રીધરની તપાસણી કરવી.		
૮	ઈલેક્ટ્રીકલ પેનલ તથા મોટર્સનાં પાવર કેબલ તથા કન્ટ્રોલ કેબલનાં કનેક્શન ચેક કરવા તથા ટાઈટ કરવા અને બ્લોઅરથી સફાઈ કરવી.		

નોંધ:

પંપ ઓપરેટરની સહી

RMC અધિકારીની સહી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
વોટર મેનેજમેન્ટ યુનિટ - વોટર વર્કસ
પમ્પીંગ સ્ટેશન

ત્રી-માસિક કામગીરીનું પત્રક			તલ.
ક્રમ	વિગત	√ અથવા X	રીમાર્ક્સ
૧	તમામ પમ્પમાં જૂની ગ્લાન્ડ દોરી દુર કરી નવી ગ્લાન્ડ દોરી નાખવી.		
૨	તમામ વાલ્વમાં જૂની ગ્લાન્ડ દોરી દુર કરી નવી ગ્લાન્ડ દોરી નાખવી.		
૩	ગ્લાન્ડ બોલ્ટ બહાર કાઢી સાફ કરી ઓઈલીંગ કરવું.		
૪	પંપ- મોટર ના એલાઈમેન્ટ ચેક કરવા.		
૫	તમામ પમ્પ-મોટરના બેરીંગમાં ગ્રીસિંગ કરવું.		
૬	બેટરી તથા બેટરી ચાર્જરનું વર્કિંગ ચેક કરવું.		
૭	બેરીંગનું વાઈબ્રેશન ચેક કરવું.		
૮	ફ્લોરીન લીકેજ દરમ્યાન ઉપયોગમાં આવતી સેફ્ટી સિસ્ટમનો ડેમો તથા ટ્રેનીંગ આપવી.		

નોંધ:

પંપ ઓપરેટરની સહી

RMC અધિકારીની સહી