

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

વોટર ઓપરેશન એન્ડ મેઈન્ટેનન્સ સેલ (ફ્રેનેજ)

પમ્પીંગ સ્ટેશન

દૈનિક કામગીરીનું પત્રક

તારીખ :-

| અનુ. | કામગીરી ની વિગત | ✓ / ✗ / રીડીંગ |
|------|---|----------------|
| ૧ | ડેઇલી લોગ શીટ નિભાવવી | |
| ૨ | ઇનલેટ ચેમ્બર તથા સ્કીન/જાળી ચેક કરવી | |
| ૩ | ફ્લો મીટર અને લેવલ સેન્સરના રીડીંગ લખવા | |
| ૪ | તમામ પમ્પનું વર્કિંગ ચેક કરવું (અવાજ કે વાઇબ્રેશન ચેક કરવા જરૂર જણાય યોગ્ય પગલા લેવા(પમ્પ માં આવી ગયેલ કચરો સાફ કરવો) | |
| ૫ | પમ્પ બેરીંગના ટેમ્પરેચર ચેક કરવું (વધુ જણાય તો ગ્રીસિંગ /સર્વિસ /એલાયમેન્ટ ચેક કરવું) | |
| ૬ | પમ્પીંગ સ્ટેશન ની બિલ્ડીંગ અને ગાઉન્ડ સફાઈ કરવી | |
| ૭ | ટ્રાન્સ્ફોર્મરના ઓઈલ ટેમ્પ. રીડીંગ ચેક કરવા | |
| ૮ | ટ્રાન્સ્ફોર્મરના વાઈન્ડીંગ ટેમ્પ. રીડીંગ ચેક કરવા | |
| ૯ | KWH, KVARH, પાવર ફેક્ટરનાં રીડીંગ લેવા તેમજ પાવર ફેક્ટર ચેક કરવો | |
| ૧૦ | ટ્રાન્સ્ફોર્મરના ઓઈલ ટેમ્પ. રીડીંગ ચેક કરવા | |
| ૧૧ | ટ્રાન્સ્ફોર્મરના વાઈન્ડીંગ ટેમ્પ. રીડીંગ ચેક કરવા | |
| ૧૨ | તમામ લાઈટીંગ ચેક કરવી. | |

ઓપરેટર સહી

RMC કર્મચારી/અધિકારી ની સહી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

વોટર ઓપરેશન એન્ડ મેઈન્ટેનન્સ સેલ (ફ્રેન્જ)

પમ્પીંગ સ્ટેશન

સાપ્તાહિક કામગીરીનું પત્રક

તારીખ :-

| અનુ. | કામગીરી ની વિગત | √ / × / રીડીંગ |
|------|---|----------------|
| ૧ | ટ્રાન્સફોર્મર/ ૧૧-કે.વી. યાર્ડની સફાઈ કરવી. | |
| ૨ | મોટર્સ, પેનલ તથા PCC પેનલની બ્લોઅર થી સફાઈ કરવી. | |
| ૩ | તમામ પાઈપલાઈન, વાલ્વ, NRV વાલ્વ, સ્વુઝ ગેઈટ, બાયપાસ વાલ્વ/ગેઈટ ચેક કરવા, લીકેજ કે જામ માટે. | |
| ૪ | PLC, PMCC, APFC, સહીતની તમામ પેનલનાં ઈલેક્ટ્રીકલ કનેક્શન ચેક કરવા જરૂર જણાય તો ટાઈટ કરવા. | |
| ૫ | પમ્પ મોટર ના કેબલનાં કનેક્શન ચેક કરવા જરૂર જણાય તો ટાઈટ કરવા. | |
| ૬ | DG સેટનું ટેસ્ટીંગ (લોડ પર લઈને કરવું) | |
| ૭ | DG સેટનું ડીઝલ લેવલ ચેક કરી , RMC સ્ટાફ ને જાણ કરવી તથા રજીસ્ટર માં નોંધ કરવી | |
| ૮ | EOT ઓપરેટ કરવી જરૂર જણાયે ઓઈલીંગ /ગ્રીસિંગ કરવું | |

ઓપરેટર સહી

RMC કર્મચારી/અધિકારી ની સહી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

વોટર ઓપરેશન એન્ડ મેઈન્ટેનન્સ સેલ (ડ્રેનેજ)

પમ્પીંગ સ્ટેશન

માસીક કામગીરીનું પત્રક

તા:

| અનુ. | કામગીરી ની વિગત | √ / × / રીડીંગ |
|------|--|----------------|
| ૧ | સ્ક્રીનનાં મુવીગ પાર્ટસ, કન્વેયર બેલ્ટ, વિગેરેનું ગ્રીસીંગ કરવું | |
| ૨ | DG સેટ ની બેટરી ના વોલ્ટેજ, ચાર્જર, ડીસ્ટીલ વોટર નું લેવલ અને કનેક્શન ચેક કરવા. | |
| ૩ | વાલ્વનું ગ્રીસીંગ કરવું. | |
| ૪ | મોટરનાં બેરીંગનો અવાજ તેમજ ટેમ્પરેચર ચેક કરવું. (જરૂર જણાય ગ્રીસીંગ કરવું અથવા બદલવું) | |
| ૫ | સ્ક્રીનનાં મુવીગ પાર્ટસ, કન્વેયર બેલ્ટ, વિગેરેનું ગ્રીસીંગ કરવું | |

ઓપરેટર સહી

RMC કર્મચારી/અધિકારી ની સહી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા

વોટર ઓપરેશન એન્ડ મેઈન્ટેનન્સ સેલ (ડ્રેનેજ)

પમ્પિંગ સ્ટેશન

ત્રી માસીક કામગીરીનું પત્રક

તા:

| અનુ. | કામગીરી ની વિગત | √ / × / રીડીંગ |
|------|---|----------------|
| ૧ | તમામ લેવલ ગેઈઝ તથા ફ્લોમીટર્સ ચેક કરવા. | |
| ૨ | પમ્પિંગ સ્ટેશનની સ્ક્રીન માંથી નીકલતો તમામ કચરાનો યોગ્ય નિકાલ કરવો. | |
| ૩ | પમ્પ મોટર એલાઈમેન્ટ ચેક કરવા | |
| ૪ | તમામ મીટર્સ, ગેઈઝ, ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટસનાં રીલે ચેક કરવા જરૂર જણાયે કેલીબ્રેશન કરવા. | |
| ૫ | ટ્રાન્સફોર્મરની સફાઈ, ઓઈલ લેવલ ચેકીંગ કરવું. | |
| ૬ | ટ્રાન્સફોર્મરનાં બ્રીધરની સીલીકા જેલ ચેક કરવી, ટેમ્પરેચર ગેઈઝ, વેન્ટ પાઈપ, વોલ્ટેજ ટેપ ચેન્જીંગ સ્વીચ, ઓઈલ લેકેજ વિગેરે ચેક કરવા. | |
| ૭ | VCB ની રૂટીન સર્વિસ કરવી | |
| ૮ | વર્કિંગ ટ્રાન્સ ફોર્મર બદલવું | |
| ૯ | તમામ લેવલ ગેઈઝ તથા ફ્લોમીટર્સ ચેક કરવા. | |

ઓપરેટર સહી

RMC કર્મચારી/અધિકારી ની સહી