



RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION
Central Laboratory – Water Management Unit



પાણીના નમુનાની ચકાસણીના રીપોર્ટ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના જુદા જુદા ફિલ્ટર પ્લાન્ટ, પમ્પીંગ સ્ટેશન તથા અલગ અલગ વોર્ડના વિસ્તારમાંથી લેવામાં આવેલા પાણીના સેમ્પલોના એનાલિસીસ રીપોર્ટની માહિતી નીચે મુજબ છે.

મહિનો	ઝોન	રેસીડ્યુઅલ કલોરિન			બેક્ટેરીયોલોજીકલ સેમ્પલ			કેમિકલ સેમ્પલ		
		ફીટ	અનફીટ	કુલ	ફીટ	અનફીટ	કુલ	ફીટ	અનફીટ	કુલ
February 2026	વેસ્ટ ઝોન	95	05	100	2295	00	2295	14	00	14
	સેન્ટ્રલ ઝોન	67	01	68	1784	00	1784	11	00	11
	ઈસ્ટ ઝોન	81	00	81	1833	00	1833	06	00	06
કુલ		243	06	249	5912	00	5912	31	00	31

Asicharadi

ઞનાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર
વોટર મેનેજમેન્ટ યુનિટ
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા